



Università degli Studi di Lecce

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Certificato n. I/2001 del 11/7//2001

### Laboratorio di Materiali Polimerici

MISURA DI CONDUCEBILITÀ TERMICA secondo UNI 7745

<b>Denominazione del Materiale:</b>	<b>Richiedente:</b>
TERMOBOND	SOFTEX s.r.l.
<b>Descrizione del campione in prova:</b>	73044 Galatone (Le)
Spessore: 15 mm	Tel. 0833/832176 – Fax 0833/832177
Densità: 55 kg/m <sup>3</sup>	
Colore: bianco	
Consistenza: semirigida	

### Risultati delle prove

Valore della conducibilità termica: 0.040 kcal/hm°C

Lo Sperimentatore  
(ing. Alessandro Sannino)



Il Responsabile del Laboratorio  
(prof. ing. Alfonso Maffezzoli)

Il Direttore del Dipartimento  
(prof. ing. Domenico Laforgia)

Data della prova 4/7/2001